

Артикул	Наименование	Аппаратная версия / версия ПО	ППК-01-64				ППК-02-250		ППК-02-500	КС-02-250
			1.04 / 2022-11-1	1.08 / 2022-11-1	1.11 / 2022-11-1	PPK-01-64.rev2 / 2023-05-01	PPK-02-18.rev4 / 2023-05-01	PPK-02-18.rev5 / 2023-05-01	PPK-02-19.rev2 / 2023-10-01	SC-1.rev.2 / 01.10.2023
Приборы диспетчизации										
RCP-05	Прибор приемно-контрольный и управления пожарный адресно-аналоговый комбинированный		да	да	да	да	да	да	нет	нет
ЩПУ / ПО Диспетчер	Прибор приемно-контрольный и управления пожарный адресно-аналоговый комбинированный		нет	нет	нет	нет	нет	да	да	да
Приборы управления и автоматики										
ППК-02-250-0	Прибор приемно-контрольный и управления пожарный адресно-аналоговый комбинированный		нет	нет	нет	нет	да	да	нет	нет
ППК-02-500-0	Прибор приемно-контрольный и управления пожарный адресно-аналоговый комбинированный		нет	нет	нет	нет	нет	нет	да	да
КС-02-250	Контроллер системы		нет	нет	нет	нет	нет	нет	да	да
МПИ-20	Модуль преобразования интерфейсов	GW-1 rev.2 / (STM)	нет	нет	нет	нет	да	да	да	не подключается
		RGW rev.3 / (STM)	нет	нет	нет	нет	да	да	да	не подключается
RA-30	Повторитель интерфейсов	RA-30E rev.2 / 2022-06-1 (ESP)	да	да	да	да	да	да	да	не подключается
Проводные извещатели										
ИП 212-102 (white)	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный	IP212-102M rev.5 / 2023-10-1 (MG)	нет	нет	нет	нет	да	да	да	да
ИП 101-102-AIR (white)	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый	IP212-102M rev.4 / 2023-09-1 (MG)	нет	нет	нет	нет	да	да	да	да
ИП 513-102	Извещатель пожарный ручной адресный	IP513-102 rev.3 / 2023-10-1 (MG)	нет	нет	нет	нет	да	да	да	да
УДП-513-102П	Устройство дистанционного пуска адресное (аварийный выход)	IP513-102 rev.3 / 2023-10-1 (MG)	нет	нет	нет	нет	да	да	да	да
УДП-513-102Д	Устройство дистанционного пуска адресное (дымоудаление)	IP513-102 rev.3 / 2023-10-1 (MG)	нет	нет	нет	нет	да	да	да	да
УДП-513-102А	Устройство дистанционного пуска адресное (пожаротушение)	IP513-102 rev.3 / 2023-10-1 (MG)	нет	нет	нет	нет	да	да	да	да
Радиоканальные извещатели и расширители										
PP-02-250	Расширитель радиоканальный	PP-02-250 rev.3 / 2023-05-1 (MG)	нет	нет	нет	нет	да	да	да	да
ИП 212-02 (black)	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный адресно-аналоговый радиоканальный	IP212-02M rev.3 / 2023-09-1 (MG)	да (через PP-01-64 + прошивка ППК)	да (через PP-01-64 + прошивка ППК)	да (через PP-01-64)	да	да	да	да	да
ИП 212-02 (white)	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный адресно-аналоговый радиоканальный	IP212-02M rev.3 / 2023-09-1 (MG)	да (через PP-01-64 + прошивка ППК)	да (через PP-01-64 + прошивка ППК)	да (через PP-01-64)	да	да	да	да	да
ИП 101-02-AIR (black)	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый радиоканальный	IP212-02M rev.3 / 2023-10-1 (MG)	да (через PP-01-64 + прошивка ППК)	да (через PP-01-64 + прошивка ППК)	да (через PP-01-64)	да	да	да	да	да
ИП 101-02-AIR (white)	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый радиоканальный	IP212-02M rev.3 / 2023-10-1 (MG)	да (через PP-01-64 + прошивка ППК)	да (через PP-01-64 + прошивка ППК)	да (через PP-01-64)	да	да	да	да	да
ИП 513-02	Извещатель пожарный ручной адресный радиоканальный	IP513-07 rev.2 / 2023-06-1 (MG)	да (через PP-01-64 + прошивка ППК)	да (через PP-01-64 + прошивка ППК)	да (через PP-01-64)	да	да	да	да	да
УДП 513-02Д	Устройство дистанционного пуска адресное радиоканальное (аварийный выход)	IP513-07 rev.2 / 2023-06-1 (MG)	да (через PP-01-64 + прошивка ППК)	да (через PP-01-64 + прошивка ППК)	да (через PP-01-64)	да	да	да	да	да
УДП 513-02П	Устройство дистанционного пуска адресное радиоканальное (пожаротушение)	IP513-07 rev.2 / 2023-06-1 (MG)	да (через PP-01-64 + прошивка ППК)	да (через PP-01-64 + прошивка ППК)	да (через PP-01-64)	да	да	да	да	да
УДП 513-02А	Устройство дистанционного пуска адресное радиоканальное (дымоудаление)	IP513-07 rev.2 / 2023-06-1 (MG)	да (через PP-01-64 + прошивка ППК)	да (через PP-01-64 + прошивка ППК)	да (через PP-01-64)	да	да	да	да	да

Модули управления инженерным оборудованием											
МДА-101-1	Модуль дымоудаления адресный	SDM-1 rev.7 / 2023-10-1 (MG)	нет	нет	нет	нет	да	да	да	да	да
МДА-101-2	Модуль дымоудаления адресный	SDM-1 rev.7 / 2023-10-1 (MG)	нет	нет	нет	нет	да	да	да	да	да
МДА-101-3	Модуль дымоудаления адресный	SDM-1 rev.7 / 2023-10-1 (MG)	нет	нет	нет	нет	да	да	да	да	да
AMP-4	Адресный модуль расширения	AMR-4 rev.1 / 2023-04-1 (STM)	нет	нет	нет	нет	да	да	да	да	да
AP-1	Расширитель адресный проводной	AR-1 M rev.2 / 2022-05-1 (MG)	нет	нет	нет	нет	да	да	да	да	да
MP-1	Модуль релейный	RLM-1 rev.1 / 2023-04-1 (MG)	нет	нет	нет	нет	да	да	да	да	да
MP-4	Модуль релейный	RLM-4 rev.1 / 2023-10-1 (MG)	нет	нет	нет	нет	да	да	да	да	да
БИ-04	Блок разветвительно изолирующий	БИ-04 rev.3	нет	нет	нет	нет	да	да	да	да	да
Модули оповещения											
OP-101	Оповещатель пожарный речевой	OR-P-04 rev.1 / 2022-03-1 (MG)	нет	нет	нет	нет	да	да	да	да	да
OP-P-01	Оповещатель пожарный речевой радиоканальный	OR-01-1 rev.4 / 2023-06-1 (MG)	да (через РР-01-64 + прошивка ППК)	да (через РР-01-64 + прошивка ППК)	да	да	да	да	да	да	да
Дополнительное оборудование											
МК-1	Модуль коммутационный		да	да	да	да	да	да	да	да	да
МК-2	Модуль коммутационный		да	да	да	да	да	да	да	да	да
МК-6	Модуль коммутационный	МК-6 rev.1	да	да	да	да	да	да	да	да	не подключается
Линейка Версии 1.0 (производство по запросу)											
RA-20	Преобразователь данных	CAN Eih v1.61-DIN / 2021-03-1 (STM) Пультовая (ОДС)	да	да	да	да	нет	нет	нет	нет	нет
		CAN Eih v1.61-DIN / 2022-04-11 (STM) Корпусная	да	да	да	да	нет	нет	нет	нет	нет
PP-01-64	Расширитель радиоканальный	RR2-1 rev.3 / 2022-02-1 (STM)	да	да	да	да	нет	нет	нет	нет	нет
ППК-01-64	Прибор приемно-контрольный и управления пожарный адресно-аналоговый комбинированный	PPK-01-64.rev2 / 2023-05-01	да, спец прошивка	да, спец прошивка	да, спец прошивка	да	нет	нет	нет	нет	нет
Линейка Версии 1.0 (снято с производства)											
RCP-05	Панель управления системой ИС	01.07.2023	да	да	да	да	да	да	нет	нет	нет
ИП 212-101	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный	IP212-04 rev.6 / 2022-11-1 (STM)	нет	нет	нет	нет	да	да	да	да	да
		IP212-07 rev.1 / 2023-04-1 (MG)	нет	нет	нет	нет	да	да	да	да	да
ИП 101-110-AIR	Извещатель пожарный тепловой максимально-дифференциальный адресно-аналоговый	IP212-07 rev.1 / 2022-03-1 (MG)	нет	нет	нет	нет	да	да	да	да	да
		IP212-04 rev.6 / (STM)	нет	нет	нет	нет	да	да	да	да	да
ИП 513-101	Извещатель пожарный ручной адресный	IP513-05 rev.1 / 2022-12-1 (MG)	нет	нет	нет	нет	да	да	да	да	да
		IP513-04 rev.3 / 2022-02-1 (STM)	нет	нет	нет	нет	да	да	да	да	да
УДП-513-101А	Устройство дистанционного пуска (аварийный выход)	IP513-04 rev.3 / 2022-02-1 (STM)	нет	нет	нет	нет	да	да	да	да	да
		IP513-05 rev.1 / 2022-12-1 (MG)	нет	нет	нет	нет	да	да	да	да	да
УДП-513-101Д	Устройство дистанционного пуска (дымоудаление)	IP513-04 rev.3 / 2022-02-1 (STM)	нет	нет	нет	нет	да	да	да	да	да
		IP513-05 rev.1 / 2022-12-1 (MG)	нет	нет	нет	нет	да	да	да	да	да
УДП-513-101П	Устройство дистанционного пуска (пожаротушение)	IP513-04 rev.3 / 2022-02-1 (STM)	нет	нет	нет	нет	да	да	да	да	да
		IP513-05 rev.1 / 2022-12-1 (MG)	нет	нет	нет	нет	да	да	да	да	да
ИП 212-01	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный адресно-аналоговый радиоканальный	IP212-01 M rev.2 / 2022-02-1 (MG)	да (через РР-01-64 + прошивка ППК)	да (через РР-01-64 + прошивка ППК)	да	да	да	да	да	да	не подключается
		IP513-06 rev.3 / 2023-06-1 (MG)	да (через РР-01-64 + прошивка ППК)	да (через РР-01-64 + прошивка ППК)	да	да	да	да	да	да	не подключается
ИП 513-01-B	Извещатель пожарный ручной адресный радиоканальный	IP513-02 rev.2 / 2022-10-1 (STM)	да (через РР-01-64 + прошивка ППК)	да (через РР-01-64 + прошивка ППК)	да	да	да	да	да	да	не подключается
		IP513-06 rev.1 / 2023-06-1 (MG)	да (через РР-01-64 + прошивка ППК)	да (через РР-01-64 + прошивка ППК)	да	да	да	да	да	да	не подключается
УДП 513-01-А	Устройство дистанционного пуска радиоканальное (аварийный выход)	IP513-02 rev.2 / 2022-10-1 (STM)	да (через РР-01-64 + прошивка ППК)	да (через РР-01-64 + прошивка ППК)	да	да	да	да	да	да	не подключается
		IP513-06 rev.1 / 2023-06-1 (MG)	да (через РР-01-64 + прошивка ППК)	да (через РР-01-64 + прошивка ППК)	да	да	да	да	да	да	не подключается
УДП 513-01-П	Устройство дистанционного пуска радиоканальное (пожаротушение)	IP513-02 rev.2 / 2022-10-1 (STM)	да (через РР-01-64 + прошивка ППК)	да (через РР-01-64 + прошивка ППК)	да	да	да	да	да	да	не подключается
		IP513-06 rev.1 / 2023-06-1 (MG)	да (через РР-01-64 + прошивка ППК)	да (через РР-01-64 + прошивка ППК)	да	да	да	да	да	да	не подключается
УДП 513-01-Д	Устройство дистанционного пуска радиоканальное (дымоудаление)	IP513-02 rev.2 / 2022-10-1 (STM)	да (через РР-01-64 + прошивка ППК)	да (через РР-01-64 + прошивка ППК)	да	да	да	да	да	да	не подключается
		IP513-06 rev.1 / 2023-06-1 (MG)	да (через РР-01-64 + прошивка ППК)	да (через РР-01-64 + прошивка ППК)	да	да	да	да	да	да	не подключается

МК-4	Модуль коммутационный	МК-4v2.0 rev.1	да	да	да	да	нет	нет	нет	нет
МК-3	Модуль коммутационный	МК-3 rev.1	да	да	нет	нет	нет	нет	нет	нет
МДА-Р-1	Модуль управления клапанами радиоканальный	MUK-1R rev.2 / 2022-09-1 (STM)	нет	нет	да	да	да	да	да	да
МДА-Р-2	Модуль управления клапанами радиоканальный	MUK-1R rev.2 / 2022-09-1 (STM)	нет	нет	да	да	да	да	да	да